



**ATEST HIGIENICZNY** **B.BK.60110.1677.2024**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAŁ**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Zbiornik magazynowy NT-TOR-Vr-Dw/W-PP; NT-TOP-Vr-Lw-Sw/W-PP**

Zawierający / containing: polipropylen i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi należy starannie umyć, a następnie spłukać wodą. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Navotech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.,  
41-800 Zabrze  
ul. Pawliczka 22a



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Navotech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.,  
41-800 Zabrze  
ul. Pawliczka 22a

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.03.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.03.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 14 marca 2025

The date of issue of the certificate: 14th March 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko